

oventrop

Innovation + Qualité

Robinetterie «haut de gamme» + Systèmes

Station de bouclage d'E.C.S. «Regucirc B»

Gamme de produits






1




2



3

Le circulateur de bouclage intégré dans la station «Regucirc B» exploite la technologie d'aimants permanents à haut rendement. Cette technologie est aussi appliquée pour les circulateurs de chauffage portant le label énergétique A.



4

Groupe compact «Regucirc B» avec circulateur pour bouclages d'E.C.S. ou petites installations d'eau sanitaire avec équilibrage hydraulique via des robinets d'équilibrage «Aquaström C» (par ex. maisons individuelles/bi-familles). Avec circulateur à haut rendement et faible consommation d'énergie (correspond à la classe de rendement énergétique A pour circulateurs de chauffage), clapet de retenue et robinet «Aquaström VT» ainsi que thermomètre. Pour l'installation directe sur le retour d'un bouclage d'E.C.S.

Dimension: DN 20

Référence: 420 67 76

Domaine d'application:

Le groupe compact «Regucirc B» est monté sur le retour d'un bouclage d'E.C.S. Le circulateur à haut rendement est automatiquement réglé sur la vitesse optimale par le robinet de bouclage thermique intégré «Aquaström VT». De plus, le robinet de bouclage à réglage thermique et le circulateur à haut rendement «AXW 12» se complètent lors de la désinfection thermique en augmentant le débit résiduel ce qui mène à une réduction de la phase de désinfection.

1 «Regucirc B» avec isolation

2 «Regucirc B»

3 Schéma d'installation

4 Label énergétique

Pour informations complémentaires voir catalogues «Produits» et «Informations techniques» ainsi que sur internet, gamme de produits 12.

Sous réserve de modifications techniques.

OVENTROP GmbH & Co. KG
 Paul-Oventrop-Straße 1
 D-59939 Olsberg
 Téléphone +49 (0)29 62 82-0
 Téléfax +49 (0)29 62 82-450
 E-Mail mail@oventrop.de
 Internet www.oventrop.de

OVENTROP S.à.r.l.
 «Parc d'Activités
 Les Coteaux de la Mossig»
 1, Rue Frédéric Bartholdi
 F-67310 Wasselonne
 Téléphone 03.88.59.13.13
 Téléfax 03.88.59.13.14
 E-Mail mail@oventrop.fr
 Internet www.oventrop.de