

Wir, die

### Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1  
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:  
**DIN 16892, DIN 16893, DIN EN ISO 15875, DIN 4726, DIN EN 1264-4**


Produkt

### „Copex“ Kunststoffrohre

| Art. – Nr. | Rohr-Dimension [mm] | Max. Betriebsdruck p <sub>s</sub>  | Betriebstemperatur-Bereich t <sub>s</sub> | CE- Zeichen |
|------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 140 00 51  | 14 x 2              | 6 bar (PN 6)<br><br>10 bar (PN 10) | bis 90°C<br><br>bis 60°C                  | Nein        |
| 140 00 52  |                     |                                    |                                           |             |
| 140 00 54  |                     |                                    |                                           |             |
| 140 01 51  | 16 x 2              |                                    |                                           |             |
| 140 01 52  |                     |                                    |                                           |             |
| 140 01 54  |                     |                                    |                                           |             |
| 140 02 51  | 17 x 2              |                                    |                                           |             |
| 140 02 52  |                     |                                    |                                           |             |
| 140 02 54  |                     |                                    |                                           |             |
| 140 03 52  | 20 x 2              | 6 bar (PN 6)                       | bis 90°C                                  |             |
| 140 03 54  |                     | 8 bar (PN 8)                       | bis 70°C                                  |             |


Olsberg, den 15.09.2011

i.V.



Dr. Foitzik  
Technischer Leiter

i.A.



Dipl.-Ing. Wilmes  
Projektleiter