

### Spül- und Montagebrücke für Wohnungsstation „Regudis W“ Flushing and bridging fitting for dwelling station “Regudis W” Raccord de rinçage et de pontage station d’appartement «Regudis W»

Beiblatt/Supplementary sheet/Feuille annexe

	Rohrgruppe 2 Pipe group 2 Groupe de tube 2	Lieferumfang/Extent of supply/Fourniture: Anzahl/Number/Nombre
	Entlüftungswinkel Venting elbow Equerre de purge	2 x Entlüftungswinkel Venting elbow Equerre de purge
	Dichtscheibe Ring gasket Joint d'étanchéité	2 x Rohrgruppe 1 (gebogen) Pipe group 2 (bent) Groupe de tube 2 (coudé)
	Rohrgruppe 1 Pipe group 1 Groupe de tube 1	2 x Rohrgruppe 2 Pipe group 2 Groupe de tube 2
		8 x Dichtring Ring gasket Joint d'étanchéité
		<p><b>Montage:</b> Alle Verbindungen mit Dichtringen versehen und Rohrgruppen wie dargestellt verschrauben. ▲ Alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.</p> <p><b>Assembly:</b> Provide all connections with ring gaskets and fit the pipe groups as illustrated. ▲ Check all connections for leaks</p> <p><b>Montage:</b> Equiper tous les raccords de joints d'étanchéité et monter les groupes de tube comme illustré. ▲ Contrôler l'étanchéité de tous les raccords.</p>

OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1  
D-59939 Olsberg  
Telefon +49 (0)29 62 82-0  
Telefax +49 (0)29 62 82-400  
E-Mail mail@oventrop.de  
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter [www.oventrop.de](http://www.oventrop.de).

For an overview of our global presence visit [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).  
Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com).

Technische Änderungen vorbehalten.  
Subject to technical modification without notice.  
Sous réserve de modifications techniques.