



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DG-4350BM0202**

Registriernummer  
registration number

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>                                                                                                                                                     |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | Oventrop GmbH & Co. KG<br>Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg                                                                                                                                               |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | Oventrop GmbH & Co. KG<br>Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg                                                                                                                                               |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Gasarmaturen: Gaszählerverschraubung (4350)                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Anschlussstück mit integriertem Kugelhahn für Balgengaszähler in Einstützenausführung bis Größe G 6, anlehungsweise Form A nach DIN 3376-2, wahlweise mit Prüfschraube G 1/8, wahlweise mit Gasströmungswächter |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | 30173                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Kontrollprüfung Labor: 160813aB1 vom 18.03.2019 (GWI)                                                                                                                                                           |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DIN 3376-2 (01.02.2005)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)<br>DIN EN 331 (01.04.2016)<br>DVGW VP 305-1 (01.12.2007)                                                                                                |

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

09.05.2022 / 19-0008-GNV

25.04.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Gasart</b><br><i>gas category</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Brenngase nach G260                  |                                      |

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>     | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 30173                     | Nenndruckstufe: MOP 5/ C1 (GT 1)<br>Nennweite: DN 25 |                                      |

| <b>Ausführungsvariante</b><br><i>type variation</i> | <b>Erläuterungen</b><br><i>explanations</i>                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3017342/41                                          | Armatur mit/ohne Prüföffnung, ohne Zubehör; Anschlussart: beiderseitig Gewinde G 1 3/8 A nach DIN EN ISO 228-1 zur Aufnahme des Zubehörs                                                                                                                |
| 30173...<br>301734.                                 | Armatur mit Zubehör (siehe Verwendungshinweise)<br>mit Gasströmungswächter; Nennwerte: GS 2,5, GS 4 oder GS 6; max. Betriebsdruck: 0,1 bar; Anschlussart: beiderseitig Gewinde G 1 3/8 A nach ISO 228-1 zur Aufnahme u.a. des Zubehörs, mit Prüföffnung |
| 3017320                                             | Anschlussart: eingangsseitig Gewinde R 1 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Gewinde G 1 3/8 A nach ISO 228-1 zur Aufnahme u.a. des Zubehörs, mit Prüföffnung                                                                                           |
| 3017308                                             | Anschlussart: eingangsseitig Gewinde R 1 nach DIN EN 10226-1, ausgangsseitig Gewinde Rp 1 nach DIN EN 10226-1, mit Prüföffnung                                                                                                                          |

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

##### ***hints of utilization / remarks***

Zubehör: konisch dichtende Tülle R1 oder Rp 1 nach DIN 3436 mit Überwurfmutter nach DIN 3292-1 (Tülle auch in Winkelform) oder Pressverbinder nach DVGW G 5614

Anschlussart gaszählerseitig: Einstutzenanschluss G 2A nach ISO 228-1 für Balgengaszähler bis Größe G 6  
zul. Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

Höhere Thermisch Belastbarkeit (HTB): +650 °C für einen maximalen Betriebsdruck von 1 bar

Die Prüfung und Zertifizierung erfolgte hinsichtlich der Bauform in Anlehnung an DIN 3376-2:2005.