Kugelhahn „Optigas“

Einbauanleitung

Typ 30164

MOP 5 (5 bar
nach EN 331)

Nennweiten: DN 15, 20, 25, 32, 40, 50

beidseitig Innengewinde nach DIN 2999

Betriebstemperatur: -20 - + 60 °C

DVGW geprüft und zugelassen.

DVGW NG-4312AU2503

Allgemeines:

Gasabsperrkugelhahn aus Messing zum Einbau in Gasinstallationen nach DVGW-TRGI (G 600).

Verwendungsbereich: Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I, außer Flüssiggas in der Flüssigphase.

In anderen Medien, z.B. Brauchwasser, kann der Kugelhahn bis 100 °C und bis PN 16 eingesetzt werden.

Montage:

Die anerkannten Regeln der Technik (z.B. TRGI) sind zu beachten. Zum Eindichten der Gewindeverbindungen sind DVGW-zugelassene Dichtmittel zu verwenden.

Die übermäßige Verwendung von Dichtmitteln ist zu vermeiden.

(Kann zum Aufreißen der Gewindeenden führen.)

Bedienung und Wartung:

Die Gaszufuhr wird durch eine 90°-Drehbewegung des Bediengriffes geöffnet oder geschlossen. Die Stellungsanzeige erfolgt durch den Griff.

Die Armatur ist wartungsfrei.

OVENTROP GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Straße 1

D-59939 Olsberg

Telefon (0 29 62) 82 - 0

Telefax (0 29 62) 82 400

E-Mail mail@oventrop.de

Internet www.oventrop.com