



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9311BP5607

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filterkombination für Kaltwasser (9311)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Filterkombination für Kaltwasser (Rückspülfilter und Druckminderer)
Modell <i>model</i>	420 45...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 12.11.2019 (TZW) Kontrollprüfung Labor: FK 005/16 vom 15.08.2016 (TZW) Kontrollprüfung Labor: KT 068/13 vom 03.07.2013 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) DIN EN 1567 (01.01.2000) DVGW W 570-1 (01.03.2013) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.12.2024 / 20-0072-WNV

70028-04-A-DE

17.02.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
420 45 06	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	
420 45 08	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
420 45 10	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	

DVC