

GODKENDELSESINDEHAVER:

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul Oventrop Strasse 1
DE-59 939 Olsberg
Telefon: +49 2962 82
Telefax: +49 2962 82
Internet: www.orientrop.de

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
OPTIBAL TW
dimension DN15 – DN80**

FABRIKAT:

Oventrop GmbH & Co. KG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: OV
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

OPTIBAL TW kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

OPTIBAL kuglehane i dimensioner større end 2" må kun monteres som tømmearmatur i bygninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb.
Montering	Til- og afgang er mufte/muffe, mufte/nippel eller presender.
Materiale	Rødgods.
Dimensioner	DN15 – DN80
Tryktab	Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.



Thomas Bruun