



| Bauteil  | Bauteil   |
|--|---|
| 1 „Aquaström F“ Freistromventil                                  | 9 „Regumaq XZ-30“ Station zur Trinkwassererwärmung            |
| 2 „Aquaström K“ Ventil   | 10 „Regumaq K“ Kaskadierungsset                               |
| 3 „Aquaström VT“ Thermisches Regelventil                         | 11 Spülarmatur  |
| 4 „Optibal TW“ Kugelhahn   | 12 Hauswasserstation  |
| 5 „Optibal TW“ Kugelhahn + „Aquaström P“ Probenahmeventil        | 13 Verschneidearmatur   |
| 6 „Aquaström F“ Freistromventil + „Aquaström P“ Probenahmeventil | 14 „Optibal TW“ Kugelhahn mit elektromotorischem Stellantrieb |
| 7 „Aquaström KFR“ Ventil   | 15 „Hydrocor HP“ Pufferspeicher                               |
| 8 „Aquaström KFR“ Ventil + „Aquaström P“ Probenahmeventil        |   |

Ausschreibungstexte auf [www.oventrop.com](http://www.oventrop.com) Webcode: **OVW009**

optional: Kühlleistung durch Kälteerzeuger

Durchfluss-Sensor