



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6107BQ0058

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Strangregulierventil (mechan.) (6107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Strangregulierventil als Schrägsitzabsperrventil, mit steigender Spindel, wahlweise mit Entleerung und brennbaren Probeentnahmeventil, wahlweise mit Außen- bzw. Innengewinde
Modell <i>model</i>	Aquaström C
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 60276904-004 vom 26.09.2019 (LGW) Mechanikprüfung: 7313171-01 vom 28.05.2014 (TZW) Mechanikprüfung: 7313355-04 vom 21.07.2014 (TZW) Mechanikprüfung: 7310296-01 vom 30.09.2010 (LGW) Baumusterprüfung: 0420280-01 vom 22.02.2005 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.02.2025 / 19-0744-WNV

70028-04-A-DE

17.01.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Aquastrom C	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	AbP: P-IX 7220/II
Aquastrom C	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	AbP: P-IX 7220/II
Aquastrom C	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	AbP: P-IX 7220/II
Aquastrom C	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	AbP: P-IX 7220/II

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-6316CQ0124	Probennahmearmatur in der Trinkwasser-Installation	Aquastrom P/420 92 02, 420 91 02	Oventrop GmbH & Co. KG

