

Wir, die

Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit
folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

DIN EN 13828, DIN 50930- 6

Produkt

„Optibal TW“ Trinkwasserkugelhahn


Art. – Nr.	DN [mm]	Max. Betriebs- druck p_s	Betriebs- temperatur- Bereich t_s	CE- Zeichen
420 88 52	15	10 bar (PN 10)	0°C bis +90°C	Nein
420 88 53	15			
420 88 54	20			
420 88 55	25			
420 88 56	32			
420 88 57	40			
420 88 58	50			

Überwachung QS-System:

Überwachung während der Fertigung:

DQS 000211 QM
OVENTROP

Olsberg, den 09.12.2010

i.V. 
Dr. Ing. Foitzik
Technischer Leiter

i.A. 
Dipl.-Ing. Coerdts
Projektleiter