

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Str. 1 59939 Olsberg
Herstellwerk	Kirchhain
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	OKF-MQ 25
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN 12975-2:2006-06 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 31 (2018-03)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7S2314 F
Gültig bis	2024-02-28
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat

011-7S2314 F von 2019-01-14

Technische Angaben

Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2014-02-07

Bemerkung(en):

- Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel oder geeigneter Frostschutz-Regeleinrichtungen betrieben werden.
- Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.

**Prüflaboratorium/
Überwachungsstelle**

Institut für Solarenergie-
forschung GmbH
Am Ohrberg 1
31860 Emmerthal

Prüfbericht(e)

Nr. 11-14/KD, Nr. 12-14/KQ von 2014-02-07

