# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DIN-DVGW type examination certificate*

**NW-6107BQ0058**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Wasserversorgung<br>*products of water supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | Oventrop GmbH & Co. KG<br>Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | Oventrop GmbH & Co. KG<br>Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg |
| **Produktart**<br>***product category*** | Absperrarmaturen für Trinkwasser: Strangregulierventil (mechan.) (6107) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Strangregulierventil als Schrägsitzabsperrventil, mit steigender Spindel, wahlweise mit Entleerung und beflammbaren Probeentnahmeventil, wahlweise mit Außen- bzw. Innengewinde |
| **Modell**<br>***model*** | Aquastrom C |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Kontrollprüfung Labor: 60276904-004 vom 26.09.2019 (LGW)<br>Mechanikprüfung: 7313171-01 vom 28.05.2014 (TZW)<br>Mechanikprüfung: 7313355-04 vom 21.07.2014 (TZW)<br>Mechanikprüfung: 7310296-01 vom 30.09.2010 (LGW)<br>Baumusterprüfung: 0420280-01 vom 22.02.2005 (LGW)<br>UBA-Leitlinie: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DVGW W 570-1 (01.03.2013)<br>DIN EN 1213 (01.12.1999)<br>UBA METALLE (21.11.2018)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>DVGW W 270 (01.11.2007) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 22.02.2025 / 19-0744-WNV |

70028-04-A-DE

17.01.2020 LE A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

*DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.*

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

**NW-6107BQ0058**

| **Typ**<br>***type*** | **Technische Daten**<br>***technical data*** | **Bemerkungen**<br>***remarks*** |
|---|---|---|
| Aquastrom C | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 15 | AbP: P-IX 7220/II |
| Aquastrom C | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 20 | AbP: P-IX 7220/II |
| Aquastrom C | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 25 | AbP: P-IX 7220/II |
| Aquastrom C | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 32 | AbP: P-IX 7220/II |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**
***certified components***

| **Registr.-Nr.**<br>***registration no.*** | **Bauteil (Produktart)**<br>***component*** | **Modell/Typ**<br>***model/type*** | **Hersteller**<br>***manufacturer*** |
|---|---|---|---|
| DW-6316CQ0124 | Probennahmearmatur in der Trinkwasser-Installation | Aquastrom P/420 92 02, 420 91 02 | Oventrop GmbH & Co. KG |