

# oventrop

Innovation + Qualité

Robinetterie «haut de gamme» + Systèmes

Station de bouclage d'E.C.S. «Regucirc B»

Gamme de produits






1




2



3

Le circulateur de bouclage intégré dans la station «Regucirc B» exploite la technologie d'aimants permanents à haut rendement. Cette technologie est aussi appliquée pour les circulateurs de chauffage portant le label énergétique A.



4

Groupe compact «Regucirc B» avec circulateur pour bouclages d'E.C.S. ou petites installations d'eau sanitaire avec équilibrage hydraulique via des robinets d'équilibrage «Aquaström C» (par ex. maisons individuelles/bi-familles). Avec circulateur à haut rendement et faible consommation d'énergie (correspond à la classe de rendement énergétique A pour circulateurs de chauffage), clapet de retenue et robinet «Aquaström VT» ainsi que thermomètre. Pour l'installation directe sur le retour d'un bouclage d'E.C.S.

Dimension: DN 20

Référence: 420 67 76

Domaine d'application:

Le groupe compact «Regucirc B» est monté sur le retour d'un bouclage d'E.C.S. Le circulateur à haut rendement est automatiquement réglé sur la vitesse optimale par le robinet de bouclage thermique intégré «Aquaström VT». De plus, le robinet de bouclage à réglage thermique et le circulateur à haut rendement «AXW 12» se complètent lors de la désinfection thermique en augmentant le débit résiduel ce qui mène à une réduction de la phase de désinfection.

1 «Regucirc B» avec isolation

2 «Regucirc B»

3 Schéma d'installation

4 Label énergétique

Pour informations complémentaires voir catalogues «Produits» et «Informations techniques» ainsi que sur internet, gamme de produits 12.

Sous réserve de modifications techniques.

OVENTROP GmbH & Co. KG  
Paul-Oventrop-Straße 1  
D-59939 Olsberg  
Téléphone +49 (0)29 62 82-0  
Téléfax +49 (0)29 62 82-450  
E-Mail [mail@oventrop.de](mailto:mail@oventrop.de)  
Internet [www.oventrop.de](http://www.oventrop.de)

OVENTROP S.à.r.l.  
«Parc d'Activités  
Les Coteaux de la Mossig»  
1, Rue Frédéric Bartholdi  
F-67310 Wasselonne  
Téléphone 03.88.59.13.13  
Téléfax 03.88.59.13.14  
E-Mail [mail@oventrop.fr](mailto:mail@oventrop.fr)  
Internet [www.oventrop.de](http://www.oventrop.de)