

GODKENDELSESINDEHAVER:

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul Oventrop Strasse 1
DE-59 939 Olsberg
Telefon: +49 2962 82 396
Telefax: +49 2962 82 407
Internet: www.orientrop.de

Termostatisk regulerings- og afspærringsventil
AQUASTROM
type T plus, VT og C
dim. DN15 – DN32

FABRIKAT:

Oventrop GmbH & Co. KG, Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: OV
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.


BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Ventilen monteres i cirkulationsledning for varmt brugsvand.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Cirkulationsventilen består af et ventilhus med en termostatisk ventil, fittings for til- og afgang samt termometer. Ventilerne er termostatiske regulerings- og afspærringsventiler, som er stilbare i temperaturområdet 40° – 65°C.
Materiale	Rødgods
Dimension	Aquastrom T plus: DN15 – DN25: Muffe/muffe, nippel/nippel muffe/nippel og presender. Aquastrom VT: DN15 – DN20 Muffe/muffe, nippel/nippel muffe/nippel og presender. Aquastrom C: DN15-DN32 Muffe/muffe, nippel/nippel muffe/nippel.
Vandstrøm	Der henvises til godkendelsesindehaverens oplysninger.


Thomas Bruun