ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.51/19740

Udstedt: 2018.06.14
Gyldig til: 2021.10.01

Opfylder kravene i BR18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Oventrop GmbH & Co. KG
Paul Oventrop Strasse 1
DE-59 939 Olsberg
Telefon: +49 2962 82
Telefax: +49 2962 82
Internet: www.oventrop.de

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
OPTIBAL TW
dimension DN15 – DN80

FABRIKAT:
Oventrop GmbH & Co. KG, Tyskland

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: OV
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
OPTIBAL TW kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

OPTIBAL kuglehane i dimensioner større end 2" må kun monteres som tømmearmatur i bygninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb.
Montering	Til- og afgang er muffe/muffe, muffe/nippel eller presender.
Materiale	Rødgods.
Dimensioner	DN15 – DN80
Tryktab	Der henvises til godkendelsesindehaverens angivelser.

Thomas Bruun

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04

E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk