oventrop

Konformitätserklärung

Wir, die

Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str.1
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmen:

DIN EN 215

Produkt

Ventileinsatz
für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur

Art. – Nr.	PN [bar]	Max. Heizmitteltemperatur [°C]	CE- Zeichen
101 80 80	10	Bis 120	Nein
164 80 80			

Überwachung QS-System: DQS 000211 QM
Überwachung während der Fertigung: Oventrop

Olsberg, den 26.06.2012

i. V. Foitzik
Dr. Foitzik
Technischer Leiter

i. V. Wundling
Dipl.-Ing. Wundling
Projektleiter