

Ausschreibungstext:

Die Oventrop „Regudis W-HTU“ Wohnungsstationen versorgen einzelne Wohnungen mit Wärme sowie mit warmem und kaltem Trinkwasser ohne Fremdenergie. Die benötigte Heizwärme wird durch eine zentrale Wärmeversorgung bereitgestellt. Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt dezentral über einen Wärmeübertrager nach dem Durchlaufprinzip.

Vorteile:

- geringer Installationsaufwand, da nur drei Versorgungsleitungen für alle Wohnungen in einem Strang erforderlich sind
- hygienisch einwandfreie Trinkwassererwärmung nach dem Durchflussprinzip
- für die Wärmeverteilung keine Hilfsenergie erforderlich
- keine Trinkwasserbevorratung erforderlich
- hydraulische und thermische Regelung der Trinkwassererwärmung
- Trinkwassertemperatur über Temperaturregler einstellbar
- Verrohrung in der Station und Wärmeübertrager aus hochwertigem Edelstahl
- Station komplett auf Grundplatte montiert, dicht- und funktionsgeprüft
- Wärmeübertrager vor Kalkablagerungen geschützt durch thermischen Ausgleich auf Grund der Einbausituation, ausreichende thermische Länge und durch Art des hydraulischen Anschlusses
- Wasserzähler und Wärmezähler in Station integrierbar, dadurch genaue Berechnung der Wasser- und Energiekosten für jede Wohnung möglich

Funktion:

Die Regelung der Trinkwassererwärmung erfolgt über einen Proportional-Mengenregler mit hydraulischer Steuerung ohne Hilfsenergie. Beim Zapfen wird das Heizwasser aus der zentralen Wärmeversorgung über den Wärmeübertrager geleitet und damit das Trinkwasser erwärmt. Der Heizkreis wird dabei unterbrochen (Trinkwasservorrangschaltung).

Technische Daten:

Nenngröße DN 20
 max. Betriebsdruck p_S : 10 bar
 max. Betriebstemperatur t_S : 90 °C (Heizwasser-Vorlauf)
 Min. Kaltwasserdruck
 ohne Mengenbegrenzer 2,0 bar
 mit Mengenbegrenzer 2,5 bar
 min. Differenzdruck
 Versorgung 300 mbar
 Zapftemperatur t_{Zapf} 40 - 70 °C
 min. Vorlauftemperatur $t_{Zapf} + 15K$
 Anschlüsse G $\frac{3}{4}$ Überwurfmutter, flachdichtend

Leistungsbereich 1
 Soll Zapfmenge (TWW) 12 l/min
 Zapfleistung bei ΔT 35K 29 KW
 Leistungsbereich 2
 Soll Zapfmenge (TWW) 15 l/min
 Zapfleistung bei ΔT 35K 36 KW
 Leistungsbereich 3
 Soll Zapfmenge (TWW) 17 l/min
 Zapfleistung bei ΔT 35K 42 KW

Medium Primärseite Heizungswasser
 Medium Sekundärseite Trinkwasser

Materialien:
 Plattenwärmeübertrager Edelstahl 1.4401 /
 Lot Kupfer oder Nickel


Rohre Edelstahl 1.4404
 Armaturen Messing / entzinkungsbeständiges
 Messing

Dichtungen EPDM / PTFE


Ausführung für:

„Regudis W-HTU“

Leistungsbereich:	1	2	3
Wärmeübertrager: Cu	1341030	1341031	1341032
Ni	1341050	1341051	1341052
Cu		1341231	
Ni		1341251	



„Regudis W-HTU“



Maße

Hinweis:

- In der „Regudis W-HTU“ - Station kommt ein kupfer- oder nickel-geölteter Edelstahl - Plattenwärmeübertrager zum Einsatz. Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners und Anlagenbetreibers, Wasserinhaltsstoffe und Faktoren, die die Korrosion und Steinbildung des Systems beeinflussen, zu berücksichtigen und für den konkreten Anwendungsfall zu bewerten.
Beachten Sie dazu auch das Dokument „Anforderungen an das Trinkwasser bei Einsatz von Oventrop Frischwasser- und Wohnungsstationen“ unter www.ventrop.de
- Bei Einsatz eines Wärmezählers ist es empfehlenswert ausschließlich Zähler mit schnellen Abtastraten in Sekundenabständen und mit integriertem Rücklauffühler im Gehäuse einzusetzen.
- Beim Bau einer Trinkwassererwärmungsanlage sind die gültigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik und die örtlichen Vorschriften zu beachten! Nationale Normen und Vorschriften sind zu beachten!
- Wohnungsstationen sind Kleinanlagen nach DVGW Arbeitsblatt W551, wenn der Leitungsinhalt in jeder Trinkwasserrohrleitung nach der Station 3 Liter nicht überschreitet. Daraus ergeben sich für Kupfer- bzw. Edelstahlrohre folgende nicht zu überschreitende Leitungslängen:

	da [mm]	di [mm]	V/L [l/m]	lmax [m]
DN 10	12	10	0,08	37,9
DN 12	15	13	0,13	22,6
DN 15	18	16	0,20	14,9
DN 20	22	20	0,31	9,5
DN 25	28	25	0,49	6,1

Sollzapfmenge

Seit 01.04.2016 werden werkseitig in allen Oventrop Wohnungsstationen keine Mengenbegrenzer zur Begrenzung der maximalen Trinkwasserzapfmenge montiert.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Plattenwärmeübertrager kann der Leistungsbereich den individuellen Anforderungen angepasst werden.

- Leistungsbereich 1: Sollzapfmenge 12 l/min
- Leistungsbereich 2: Sollzapfmenge 15 l/min
- Leistungsbereich 3: Sollzapfmenge 17 l/min

Zapftemperatur t_{zapf}

Die Zapftemperatur ist zwischen 40 °C - 70 °C einstellbar und bleibt innerhalb des Leistungsbereichs konstant. Wird die Sollzapfmenge überschritten, kann t_{zapf} unterhalb des Einstellwertes absinken.

Die Sollzapfmenge ist abhängig vom gewählten Leistungsbereich sowie der Heizwasservorlauftemperatur.

Die angegebenen Leistungsbereiche (Sollzapfmenge 12/15/17 l/min) beziehen sich auf eine um 15K über der eingestellten Zapftemperatur liegenden Heizwasservorlauftemperatur (15K Spreizung). Liegt die Spreizung oberhalb von 15K erhöht sich die nutzbare Zapfmenge.

Mengenbegrenzer zur Eingrenzung der Trinkwasserzapfmenge sind als Zubehör erhältlich.

OV- Artikelnummer:

Zapfmengenberengung 12 l/min: 1349980

Zapfmengenberengung 15 l/min: 1349981

Zapfmengenberengung 17 l/min: 1349982

Einstellung Temperaturregler:

Die Werkseinstellung des Temperaturreglers ist Stellung 3. Dies entspricht einer Trinkwassertemperatur von ca. 50 °C. Die Einstellung kann an die gewünschte Trinkwassertemperatur angepasst werden.


Sollwertbereich: 40-70 °C

Hinweis:

Hohe Systemtemperaturen können die Korrosion und Steinbildung des Systems fördern. Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners und Anlagenbetreibers diese zu bewerten und ggf. Gegenmaßnahmen zu treffen (z.B. Wasseraufbereitung).

Verbrühungsgefahr! Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.

Die Werkseinstellung des Differenzdruckreglers beträgt 150 mbar. Höhere Einstellwerte erhöhen die Zapfleistung, können allerdings zur Geräuschbildung im Heizkreis führen (Förderleistung der Versorgungspumpe beachten!).



Anschlüsse

Trinkwasser Wohnung

A – Warmwasser

B – Kaltwasser

Versorgung

C – Kaltwasserzulauf


D – Heizung Vorlauf

E – Heizung Rücklauf

Heizkreis Wohnung


F – Heizkreis Vorlauf

G – Heizkreis Rücklauf








Temperaturregler


Heizwasserbedarf – Leistungsbereich 1








Rücklauftemperatur – Leistungsbereich 1




Heizwasserbedarf – Leistungsbereich 2








Rücklauftemperatur – Leistungsbereich 2




Heizwasserbedarf – Leistungsbereich 3




Rücklauftemperatur – Leistungsbereich 3




Druckverlust Trinkwasserkreis – Leistungsbereich 1



Druckverlust Trinkwasserkreis – Leistungsbereich 2




Druckverlust Trinkwasserkreis – Leistungsbereich 3



Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 296-DE/10/MW
Ausgabe 2019

Druckverlust Heizwasserkreis



Weitere Ausführungen:

ohne Differenzdruckregler
ohne Kaltwasserabgang Wohnung und ohne Passtück für Wasserzähler

als „Regudis W-THTU Basic“ erhältlich:

„Regudis W-HTU Basic“

Leistungsbereich:	1	2	3
Wärmeübertrager: Cu	1340930	1340931	1340932
Ni	1340950	1340951	1340952

Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.:
Mengenbegrenzer	
Zapfmengenbegrenzung 12 l/min:	1349980
Zapfmengenbegrenzung 15 l/min:	1349981
Zapfmengenbegrenzung 17 l/min:	1349982
Kugelhahnanschlussleiste	1341080
Temperaturvorhalte- Regelset	1341088
Aufputzhaube	1341095
Aufputzschrank	1341071
Aufputzschrank „lange Ausführung“	1341198
Unterputzschrank	1341070
Unterputzschrank „lange Ausführung“	1341175
Stopfen für Fühleraufnahme (Wärmezähler)	1349051

Das komplette Zubehörsortiment finden Sie im Katalog Preise oder im Internet unter www.oventrop.de.