



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6316CQ0124

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg

Vertreiber
distributor

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg

Produktart
product category

Armaturen für Trinkwasser: Probennahmearmatur in der
Trinkwasser-Installation (6316)

Produktbezeichnung
product description

Probennahmearmatur in der Trinkwasserinstallation

Modell
model

Aquastrom P

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: 2-0037/21 vom 19.04.2021 (TZW)
Baumusterprüfung: EV005/14 + EV 006/14 vom 30.03.2015 (TZW)
UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0337/19 vom 19.02.2020 (TZW)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN 35860 (01.11.2020)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

30.03.2028 / 23-0141-WNV

09.03.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

J. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
420 92 02, 420 91 02	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	
42091 03	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
420 9102	Anschluß: G 1/4"
420 9103	Anschluß: G 3/8"
420 9202	für Montage an Eckventilen; Anschluß Eingang: Rohr 10 x 1,25 / Ausgang: G 3/8" AG mit Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich,