DVGW CERT

DVGW

CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6316CQ0124
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber ***distributor***	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart ***product category***	Armaturen für Trinkwasser: Probennahmearmatur in der Trinkwasser-Installation (6316)
Produktbezeichnung ***product description***	Probennahmearmatur in der Trinkwasserinstallation
Modell ***model***	Aquastrom P
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 2-0037/21 vom 19.04.2021 (TZW) Baumusterprüfung: EV005/14 + EV 006/14 vom 30.03.2015 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0337/19 vom 19.02.2020 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN 35860 (01.11.2020) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	30.03.2028 / 23-0141-WNV

70028-04-A-DE

09.03.2023 LE A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
420 92 02, 420 91 02	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	
42091 03	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
420 9102	Anschluß: G 1/4"
420 9103	Anschluß: G 3/8"
420 9202	für Montage an Eckventilen; Anschluß Eingang: Rohr 10 x 1,25 / Ausgang: G 3/8" AG mit Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich,