

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 1611-6570

Antragsteller: Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Strasse 1, DE- 59939 Olsberg

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Wärmetauscher

Bezeichnung: Trinkwassererwärmungsstation

Typen: Regudis W-HTU:
1341030, 1341031, 1341032, 1341050, 1341051, 1341052, 1341220
1341231, 1341251
Regudis W-HTO:
1341271, 1341274
Regudis W-TU:
1341252, 1341257, 1341262, 1341267
Regudis W-HTE (elektronische Regelung):
1344030, 1344031, 1344032, 1344555 (Trinkwasserzirkulationsmodul)

DN: 3/4" PN: 6 tmax: 90 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW131 (01/19), W3 (2013)

Gültigkeit: 30.11.2022


Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
Zertifizierungsstelle Wasser


Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 01.04.2019

Seite 1 / 2

Rubrik: Wärmetauscher

Bezeichnung: Trinkwassererwärmungsstation

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Regudis W-HTU:								
1341030	3/4"	6	90				-	
1341031	3/4"	6	90				-	
1341032	3/4"	6	90				-	
1341050	3/4"	6	90				-	
1341051	3/4"	6	90				-	
1341052	3/4"	6	90				-	
1341220	3/4"	6	90				-	
1341231	3/4"	6	90				-	
1341251	3/4"	6	90				-	
Regudis W-HTO:								
1341271	3/4"	6	90				-	
1341274	3/4"	6	90				-	
Regudis W-TU:								
1341252	3/4"	6	90				-	
1341257	3/4"	6	90				-	
1341262	3/4"	6	90				-	
1341267	3/4"	6	90				-	
Regudis W-HTE (elektronische Regelung):								
1344030	3/4"	6	90				-	
1344031	3/4"	6	90				-	
1344032	3/4"	6	90				-	
1344555 Trinkwasser-Zirkulationsmodul	3/4"	6	90				-	