Spül- und Montagebrücke für Wohnungsstation „Regudis W“
Flushing and bridging fitting for dwelling station “Regudis W”
Raccord de rinçage et de pontage station d’appartement «Regudis W»

Beiblatt/Supplementary sheet/Feuille annexe



Rohrgruppe 2
Pipe group 2
Groupe de tube 2

Entlüftungswinkel
Venting elbow
Equerre de purge

Dichtscheibe
Ring gasket
Joint d’étanchéité

Rohrgruppe 1
Pipe group 1
Groupe de tube 1

Lieferumfang/Extent of supply/Fourniture:

Anzahl/Number/Nombre

2 x	Entlüftungswinkel Venting elbow Equerre de purge
2 x	Rohrgruppe 1 (gebogen) Pipe group 2 (bent) Groupe de tube 2 (coudé)
2 x	Rohrgruppe 2 Pipe group 2 Groupe de tube 2
8 x	Dichtring Ring gasket Joint d'étanchéité



Montage:
Alle Verbindungen mit Dichtringen versehen und Rohrgruppen wie dargestellt verschrauben.

⚠ Alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.

Assembly:
Provide all connections with ring gaskets and fit the pipe groups as illustrated.

⚠ Check all connections for leaks

Montage:
Equiper tous les raccordements de joints d'étanchéité et monter les groupes de tube comme illustré.

⚠ Contrôler l'étanchéité de tous les raccordements.

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

Vous trouverez une vue d’ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modification without notice.
Sous réserve de modifications techniques.

134118981 02/2017