

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 1812-6805

**Antragsteller:** Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-Oventrop-Strasse 1, DE- 59939 Olsberg

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Warmwasserzirkulationsarmaturen  
**Bezeichnung:** Aquastrom UP-Therm  
**Typen:** Aquastrom UP-Therm (Voreinstellung 57 °C)  
4225004; 4226004; 4225104; 4225204; 4225304;  
4225152 & 4225352 (SANHA®Pressfitting 15 mm)  
Aquastrom UP-Therm (Voreinstellung 63 °C)  
4225504; 4226504; 4225704; 4225804

DN: 15 PN: 10 tmax: 90 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW165 (01/19), DVGW W 554 (2011)

**Gültigkeit:** 29.02.2024

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**  
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

A blue ink handwritten signature, appearing to read 'Javier Fernandez'.

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 18.02.2019

**Rubrik:** Warmwasserzirkulationsarmaturen

**Bezeichnung:** Aquastrom UP-Therm

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
4225004 (Voreinstellung 57 °C)	15	10	90				-	
4225504 (Voreinstellung 63 °C)	15	10	90				-	
4226004 (Voreinstellung 57 °C)	15	10	90				-	
4226504 (Voreinstellung 63 °C)	15	10	90				-	
4225104 (Voreinstellung 57 °C)	15	10	90				-	
4225204 (Voreinstellung 57 °C)	15	10	90				-	
4225704 (Voreinstellung 63 °C)	15	10	90				-	
4225304 (Voreinstellung 57 °C)	15	10	90				-	
4225804 (Voreinstellung 63 °C)	15	10	90				-	
4225152 (Voreinstellung 57 °C)	15	10	90				-	
4225352 (Voreinstellung 57 °C)	15	10	90				-	