

Produktbezeichnung: Muffenschieber "Hygate ATB"  
 Product identification: Gate valve "Hygate ATB"  
 Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG  
 Manufacturer:  
 Anschrift: Paul-Oventrop-Straße 1  
 Address: DE-59939 Olsberg / Germany

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

This declaration of conformity is issued under sole responsibility of the manufacturer.

Gegenstand der Erklärung:

Object of the declaration:

Art.-Nr. Item no.	DN [mm]	PS <sub>max</sub> [bar]	Temperaturbereich Temperature range TS [°C]	Fluidgruppe Group of fluids	CE-Zeichen CE-Marking	Modul Module
1040003	10	25	-10 / +120	2	nein*) no*)	—
1040004	15					
1040006	20					
1040008	25					
1040010	32				ja yes	A
1040012	40					
1040016	50					
1040020	65					
1040024	80					
1040032	100					

\*) Diese Produkte fallen unter Artikel 4 Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU und dürfen keine CE-Kennzeichnung erhalten.

\*) Article 4 paragraph 3 of EU-Directive 2014/68/EU applies to these products and they are not allowed to carry a CE-marking.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Druckgeräterichtlinie:

Pressure Equipment Directive

RICHTLINIE **2014/68/EU** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt

**DIRECTIVE 2014/68/EU** OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment

DE-59939 Olsberg, 09.11.2017

Unterschiedet für und im Namen von:

Signed for and behalf of:

Oventrop GmbH & Co. KG

i.V.   
 Dr.-Ing. Roland Foitzik  
 Leiter der Entwicklung  
 Head of development

i.V.   
 Dipl.-Ing. Gerhard Löffler  
 Projektmanager  
 Project manager