

Wir, die

Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1

D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmen:

DIN EN 12514-2 : 2000-05

Produkt

Doppelkugelfußventil

Art. – Nr.	DN [mm]	Max. Betriebsdruck p_s	Betriebs- temperaturbereich t_s	CE- Zeichen
203 00 03	DN 10	Saugdruck *)	0°C bis +40°C	Nein
203 00 04	DN 15			
203 00 06	DN 20			
203 00 08	DN 25			

*) max. zulässiger Prüfdruck: bis 6 bar


Die Doppelkugelfußventile sind vom TÜV- Rheinland nach oben genannter Norm geprüft. Entsprechend der deutschen Bauregelliste A Teil 1 Ausgabe 2004/1, lfd. Nr. 15.41 wird das Produkt / Verpackung mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet.

Überwachung QS-System:

DQS 000211 QM


Olsberg, den 15.12.2011

i. V.



Dr. Foitzik
Technischer Leiter

i. A.



Dipl.-Ing. Rigges
Projekt Leiter