



# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-6102DQ0164**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kugelhahn (6102)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Kugelhahn
<b>Modell</b> <i>model</i>	Optibal TW
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-0056/24 vom 28.02.2025 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 13828 (01.12.2003) DVGW W 570-1 (01.03.2013)



70028-04-A-DE

**Ablaufdatum / AZ** 28.02.2030 / 24-0138-WNE  
*date of expiry / file no.*

24.03.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 9188-888  
info@dvw-cert.com  
www.dvzw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
1078804	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Innengewinde 1/2"
1078806	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Innengewinde 3/4"
1078808	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	Innengewinde 1"
1078810	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	Innengewinde 1 1/4"
1078812	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	Innengewinde 1 1/2"
1078816	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	Innengewinde 2"
1078904	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Außengewinde 3/4"
1078906	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Außengewinde 1"
1078908	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	Außengewinde 1 1/4"
1078910	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	Außengewinde 1 1/2"

#### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

##### **hints of utilization / remarks**

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

