

SVGW

Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



Zertifikat Nr.: 2308-7229

Zertifikatsinhaber: Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1, DE-59939 Olsberg

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Warmwasserzirkulationsarmaturen
Bezeichnung: Aquastrom T
Aquastrom TV
Typen: Aquastrom T:
4202904
Aquastrom TV:
4202504, 4202604, 4202704, 4202804
4202506, 4202606, 4202706, 4202806

DN: 15, 20 PN: 10 tmax: 90 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW165 (01/23), DIN 35861 (2022)

Gültigkeit: 30.04.2030

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 07.04.2025

Seite 1 / 2

Rubrik: Warmwasserzirkulationsarmaturen

Bezeichnung: Aquastrom T
Aquastrom TV

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Aquastrom T:								
4202904	15	10	90	-	-	-	-	-
Aquastrom TV:								
4202504, 4202604, 4202704, 4202804	15	10	90	-	-	-	-	-
4202506, 4202606, 4202706, 4202806	20	10	90	-	-	-	-	-