

Prix obtenus:



Forum de Design Industriel à Hanovre
Prix iF



Prix de Design Suisse





1



2

Les membranes anti-siphonage «Oilstop» sont utilisées dans les installations de chauffage au fioul selon DIN 4755 pour lesquelles le point maximal de remplissage de la cuve se situe à un niveau supérieur à celui du point le plus bas de la conduite d'aspiration.

La membrane permet d'éviter un déversement de la citerne en cas de rupture de la conduite d'aspiration.

L'installation est aussi possible dans la conduite d'aspiration de systèmes simple conduite (avec ou sans réalimentation par récupération du retour) que dans la conduite d'aspiration de systèmes double conduite.

1 Membrane anti-siphonage «Oilstop V» avec hauteur de protection à réglage progressif

Hauteur de protection réglable de 1 à 4 m
Fonction «Purge» pour la mise en service
Fonction «Fermeture»

Avantages:

- faibles pertes de charge de par un réglage progressif
- mise en service simple grâce à la fonction «Purge»
- fonction «Fermeture» pour l'entretien et pour le démontage d'éléments
- tests d'étanchéité à 5 bars, même avec la membrane installée
- dispositif de plombage

2 Membrane anti-siphonage «Oilstop F» avec hauteur de protection fixe
Hauteurs de protection: 1,8 m, 2,4 m ou 3,0 m


Avantages:

- appareil sans entretien
- ensemble compact
- la membrane peut être installée sur des systèmes existants
- fonctionne sans énergie auxiliaire
- tests d'étanchéité de l'installation possible jusqu'à 5 bars, même avec la membrane installée

3 Schéma d'installation

Robinetterie mazout pour systèmes simple conduite, purge automatique et réalimentation par récupération du retour, cuve non-enterrée.

Pour des informations supplémentaires voir gamme de produits 9 de notre catalogue.



3

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg, Allemagne
Tél.: +49 (0) 29 62 82-0
Fax: +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail: mail@oventrop.de
Internet: www.oventrop.de

OVENTROP S.à.r.l.
«Parc d'Activités Les Coteaux de la Mossig»
1, Rue F. Bartholdi
F-67310 Wasselonne, France
Tél.: +33 (0) 03.88.59.13.13
Fax: +33 (0) 03.88.59.13.14
E-Mail: mail@oventrop.fr
Internet: www.oventrop.fr