

Wir, die

Oventrop GmbH & Co. KG

Paul-Oventrop-Str. 1
D-59939 Olsberg

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte mit folgenden Normen und normativen Dokumenten übereinstimmen:

DIN EN 215

Produkt

Ventileinsatz für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur

Art. – Nr.	PN [bar]	Max. Heizmitteltemperatur [°C]	CE- Zeichen
101 80 80	10	Bis 120	Nein
164 80 80			

Angewandte Normen und technische Spezifikation:


Überwachung QS-System:


DQS 000211 QM

Überwachung während der Fertigung:

Oventrop

Olsberg, den 11.01.2011

i. V. 
Dr. Foitzik
Technischer Leiter

i. V. 
Dipl.-Ing. Wundling
Projektleiter