

### Ausschreibungstext:

Die Oventrop „Regudis W-HTF“ Wohnungsstationen mit Hochtemperaturkreis versorgen einzelne Wohnungen mit Wärme sowie mit warmem und kaltem Trinkwasser ohne Fremdenergie. Die benötigte Heizwärme wird durch eine zentrale Wärmeversorgung bereitgestellt. Die Erwärmung des Trinkwassers erfolgt dezentral über einen Wärmeübertrager nach dem Durchlaufprinzip. Der Heizkreis besitzt eine thermostatische Regelung der Vorlauftemperatur, mit integrierter Hocheffizienzpumpe für den Niedertemperaturbereich sowie weitere Anschlüsse für den Hochtemperaturkreis.

### Vorteile:

- geringer Installationsaufwand, da nur drei Versorgungsleitungen für alle Wohnungen in einem Strang erforderlich sind.
- Bautiefe 110 mm, dadurch ideal geeignet zum Wandeinbau.
- hygienisch einwandfreie Trinkwassererwärmung nach dem Durchflussprinzip
- keine Trinkwasserbevorratung erforderlich.
- hydraulische und thermische Regelung der Trinkwassererwärmung.
- Trinkwassertemperatur über einen Temperaturregler einstellbar.
- thermostatisch geregelte Vorlauftemperatur des Heizkreises, dadurch Anschlussmöglichkeit für einen Fußbodenverteiler.
- Verrohrung in der Station und Wärmeübertrager aus hochwertigem Edelstahl.
- Station komplett auf Grundplatte montiert, dicht- und funktionsgeprüft.
- Wärmeübertrager vor Kalkablagerungen geschützt durch thermischen Ausgleich auf Grund der Einbausituation, ausreichende thermische Länge und durch Art des hydraulischen Anschlusses.
- Wasserzähler und Wärmezähler in Station integrierbar. Dadurch genaue Berechnung der Wasser- und Energiekosten für jede Wohnung möglich.

### Funktion:

Die Regelung der Trinkwassererwärmung erfolgt über einen Proportional-Mengenregler mit hydraulischer Steuerung ohne Hilfsenergie. Beim Zapfen wird das Heizwasser aus der zentralen Wärmeversorgung über den Wärmeübertrager geleitet und damit das Trinkwasser erwärmt. Der Heizkreis wird dabei unterbrochen (Trinkwasservorrangschaltung).

Der gemischte Heizkreis gewährleistet mit einer thermostatischen Regelung eine Heizkreis- Vorlauftemperatur zwischen 20- und 50°C. Die Wohnungsstation ist mit einer Hocheffizienzpumpe (Wilo Yonos PARA RS 15/1-6 RKA) ausgestattet. Parallel zum Niedertemperaturbereich kann über separate Anschlüsse ein Hochtemperaturkreis betrieben werden.

### Technische Daten:

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nenngröße                                             | DN 20                               |
| max. Betriebsdruck $p_s$                              | 10 bar                              |
| max. Betriebstemperatur $t_s$<br>(Heizwasser-Vorlauf) | 90 °C                               |
| Min. Kaltwasserdruck                                  |                                     |
| ohne Mengenbegrenzer                                  | 2,0 bar                             |
| mit Mengenbegrenzer                                   | 2,5 bar                             |
| min. Differenzdruck                                   |                                     |
| Versorgung                                            | 300 mbar                            |
| Zapftemperatur $t_{zapf}$                             | 40-70 °C                            |
| min. Vorlauftemperatur                                | $t_{zapf} + 15 \text{ K}$           |
| Anschlüsse                                            | G 3/4 Überwurfmutter, flachdichtend |
| Leistungsbereich 1:                                   |                                     |
| Soll Zapfmenge (TWW)                                  | 12 l/min                            |
| Zapfleistung bei $\Delta T 35K$                       | 29 KW                               |
| Leistungsbereich 2:                                   |                                     |
| Soll Zapfmenge (TWW)                                  | 15 l/min                            |
| Zapfleistung bei $\Delta T 35K$                       | 36 KW                               |
| Leistungsbereich 3:                                   |                                     |
| Soll Zapfmenge (TWW)                                  | 17 l/min                            |
| Zapfleistung bei $\Delta T 35K$                       | 42 KW                               |
| Medium Primärseite                                    | Heizungswasser                      |
| Medium Sekundärseite                                  | Trinkwasser                         |

Ausführung für:

„Regudis W- HTF“ – Wohnungsstationen mit Hochtemperaturkreis

|                     |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| Leistungsbereich:   | 1       | 2       | 3       |
| Wärmeübertrager: Cu | 1341340 | 1341341 | 1341342 |
| Ni                  | 1341360 | 1341361 | 1341362 |



„Regudis W-HTF“ gemischter Heizkreis mit Hochtemperaturkreis

### Materialien:

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Plattenwärmeübertrager | Edelstahl 1.4401 / Lot Kupfer oder Nickel |
| Rohre                  | Edelstahl 1.4404                          |
| Armaturen              | Messing / entzinkungsbeständiges Messing  |
| Dichtungen             | EPDM / PTFE                               |

### Leistungsbereich gemischter Heizkreis:

bis 9 kW bzw. bis 120 m<sup>2</sup>  
 Heizfläche bei ca. 75 W/m<sup>2</sup> Wärmebedarf  
 $V_{\text{Heizkreis}} = 1000 \text{ l/h}$  und  $\Delta t = 8 \text{ K}$

#### Hinweis:

- In der „Regudis W-HTF“ - Station kommt ein kupfer- oder nickelgelöteter Edelstahl - Plattenwärmeübertrager zum Einsatz. Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners und Anlagenbetreibers, Wasserinhaltsstoffe und Faktoren, die die Korrosion und Steinbildung des Systems beeinflussen, zu berücksichtigen und für den konkreten Anwendungsfall zu bewerten. Beachten Sie dazu auch das Dokument „Anforderungen an das Trinkwasser bei Einsatz von Oventrop Frischwasser- und Wohnungsstationen“ unter [www.ventrop.de](http://www.ventrop.de)
- Bei Einsatz eines Wärmezählers ist es empfehlenswert ausschließlich Zähler mit schnellen Abtastraten in Sekundenabständen und mit integriertem Rücklauffühler im Gehäuse einzusetzen.
- Zur max. Begrenzung der Vorlauftemperatur bei Flächenheizungen ist im Zubehör ein elektrischer Rohranleger mit verdeckter Temperatureinstellung erhältlich. Weiteres Zubehör im aktuellen Katalog oder unter [www.ventrop.de](http://www.ventrop.de)

#### Sollzapfmenge

Seit 01.04.2016 werden werkseitig in allen Oventrop Wohnungsstationen keine Mengenbegrenzer zur Begrenzung der maximalen Trinkwasserzapfmenge montiert.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Plattenwärmeübertrager kann der Leistungsbereich den individuellen Anforderungen angepasst werden.

Leistungsbereich 1: Sollzapfmenge 12 l/min

Leistungsbereich 2: Sollzapfmenge 15 l/min

Leistungsbereich 3: Sollzapfmenge 17 l/min

#### Zapftemperatur $t_{zapf}$

Die Zapftemperatur ist zwischen 40 °C - 70 °C einstellbar und bleibt innerhalb des Leistungsbereichs konstant. Wird die Sollzapfmenge überschritten, kann  $t_{zapf}$  unterhalb des Einstellwertes absinken.

Die Sollzapfmenge ist abhängig vom gewählten Leistungsbereich sowie der Heizwasservorlauftemperatur.

Die angegebenen Leistungsbereiche (Sollzapfmenge 12/15/17 l/min) beziehen sich auf eine um 15K über der eingestellten Zapftemperatur liegenden Heizwasservorlauftemperatur (15K Spreizung). Liegt die Spreizung oberhalb von 15K erhöht sich die nutzbare Zapfmenge.

Mengenbegrenzer zur Eingrenzung der Trinkwasserzapfmenge sind als Zubehör erhältlich.

OV- Artikelnummer:

Zapfmengenberengung 12 l/min: 1349980

Zapfmengenberengung 15 l/min: 1349981

Zapfmengenberengung 17 l/min: 1349982


Die Werkseinstellung des Differenzdruckreglers beträgt 150 mbar. Höhere Einstellwerte erhöhen die Zapfleistung, können allerdings zur Geräuschbildung im Heizkreis führen (Förderleistung der Versorgungspumpe beachten!).

- Beim Bau einer Trinkwassererwärmungsanlage sind die gültigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik und die örtlichen Vorschriften zu beachten! Nationale Normen und Vorschriften sind zu beachten!


Insbesondere sind im Betrieb einer Zirkulationsanlage die Hygienevorschriften nach DVGW Arbeitsblatt W551 zu beachten

- Wohnungsstationen sind Kleinanlagen nach DVGW Arbeitsblatt W551, wenn der Leitungsinhalt in jeder Trinkwasserrohrleitung nach der Station 3 Liter nicht überschreitet. Daraus ergeben sich für Kupfer- bzw. Edelstahlrohre folgende nicht zu überschreitende Leitungslängen:

|       | da<br>[mm] | di<br>[mm] | V/L<br>[l/m] | l <sub>max</sub><br>[m] |
|-------|------------|------------|--------------|-------------------------|
| DN 10 | 12         | 10         | 0,08         | 37,9                    |
| DN 12 | 15         | 13         | 0,13         | 22,6                    |
| DN 15 | 18         | 16         | 0,20         | 14,9                    |
| DN 20 | 22         | 20         | 0,31         | 9,5                     |
| DN 25 | 28         | 25         | 0,49         | 6,1                     |



Abmessungen mit gemischtem Heizkreis und Hochtemperaturkreis



Anschlussmaße





Trinkwasser Wohnung  
A – Warmwasser  
B – Kaltwasser

Versorgung  
C – Kaltwasserzulauf  
D – Heizung Vorlauf  
E – Heizung Rücklauf

Heizkreis Wohnung  
F – Heizkreis Vorlauf  
G – Heizkreis Rücklauf

Hochtemperaturkreis  
H – Heizkreis Rücklauf  
I – Heizkreis Vorlauf

## Heizwasserbedarf – Leistungsbereich 1



Einstellung Trinkwassertemperatur

### Einstellung Trinkwasser-Temperaturregler


Die Werkseinstellung des Temperaturreglers ist Stellung 3. Dies entspricht einer Trinkwassertemperatur von ca. 50 °C. Die Einstellung kann an die gewünschte Trinkwassertemperatur angepasst werden.

Sollwertbereich: 40-70 °C

### Hinweis:

Hohe Systemtemperaturen können die Korrosion und Steinbildung des Systems fördern. Es liegt in der Verantwortung des Anlagenplaners und Anlagenbetreibers diese zu bewerten und ggf. Gegenmaßnahmen zu treffen (z.B. Wasseraufbereitung).

**Verbrühungsgefahr!** Bei Auslauftemperaturen größer 43 °C besteht Verbrühungsgefahr.




Einstellung Vorlauftemperatur Heizung

### Einstellung Vorlauftemperatur Heizkreis






Die Werkseinstellung des Temperaturreglers ist Stellung 4. Dies entspricht einer Heizwassertemperatur von ca. 35 °C. Die Einstellung kann an die gewünschte Heizwassertemperatur angepasst werden.

Sollwertbereich: 20-50 °C


Heizwasserbedarf – Leistungsbereich 2




Heizwasserbedarf – Leistungsbereich 3




### Druckverlust Trinkwasserkreis – Leistungsbereich 1



### Druckverlust Trinkwasserkreis – Leistungsbereich 2



### Druckverlust Trinkwasserkreis – Leistungsbereich 3



### Rücklauftemperaturen Leistungsbereich 1 – 12 l/min

| Trinkwassertemperatur von 10 °C auf | 45 °C | 50 °C | 55 °C |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 60 °C                               | 19 °C |       |       |
| 65 °C                               | 18 °C | 20 °C |       |
| 70 °C                               | 18 °C | 19 °C |       |
| 75 °C                               | 17 °C | 19 °C | 20 °C |
| 80 °C                               | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
| 85 °C                               |       |       | 20 °C |


### Rücklauftemperaturen Leistungsbereich 2 – 15 l/min

| Trinkwassertemperatur von 10 °C auf | 45 °C | 50 °C | 55 °C |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 60 °C                               | 19 °C |       |       |
| 65 °C                               | 19 °C | 19 °C |       |
| 70 °C                               | 18 °C | 19 °C |       |
| 75 °C                               | 17 °C | 18 °C | 19 °C |
| 80 °C                               | 16 °C | 17 °C | 19 °C |
| 85 °C                               |       |       | 19 °C |


### Rücklauftemperaturen Leistungsbereich 3 – 17 l/min

| Trinkwassertemperatur von 10 °C auf | 45 °C | 50 °C | 55 °C |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 60 °C                               | 16 °C |       |       |
| 65 °C                               | 15 °C | 17 °C |       |
| 70 °C                               | 14 °C | 16 °C |       |
| 75 °C                               | 14 °C | 16 °C | 17 °C |
| 80 °C                               | 14 °C | 15 °C | 17 °C |
| 85 °C                               |       |       | 16 °C |

### Pumpenkennlinie Wilo-Yonos PARA RS 15/1-6 RKA



### Druckverlust Heizwasserkreis gesamt




### Zubehör

### Artikel-Nr.:

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Mengenbegrenzer                                              |         |
| Zapfmengenbegrenzung 12 l/min:                               | 1349980 |
| Zapfmengenbegrenzung 15 l/min:                               | 1349981 |
| Zapfmengenbegrenzung 17 l/min:                               | 1349982 |
| Kugelhahnanschluss-Set                                       | 1341180 |
| Kugelhahnanschluss-Set                                       |         |
| Hochtemperaturkreis                                          | 1341183 |
| Unterputzschrank                                             | 1341170 |
| Unterputzschrank „lange Ausführung“                          | 1341175 |
| Aufputzschrank:                                              | 1341071 |
| Aufputzschrank „lange Ausführung“                            | 1341198 |
| Temperaturvorhalte-Regelset                                  | 1341188 |
| Verbindungsset für Edelstahlverteiler                        | 1341187 |
| Stopfen für Fühleraufnahme                                   |         |
| (Wärmezähler)                                                | 1349054 |
| Elektrischer Rohranleger                                     | 1143000 |
| (mit verdeckter Temperatureinstellung Regelbereich 20-90 °C) |         |

Das komplette Zubehörsortiment finden Sie im Katalog Preise oder im Internet unter [www.ointrop.de](http://www.ointrop.de).

### Druckverlust Heizwasserkreis Beimischschaltung



Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6  
ti 326-DE/10/MW  
Ausgabe 2019