DVGW
CERT
Anschlusssicher
W 540

DVGW
CERT

DVGW CERT Konformitätsbescheinigung

DVGW CERT Conformity Certificate

AS-0605CR0231
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Anschlusssichere Produkte für das Trinkwassernetz *products for safe connection to the water supply*
Hersteller ***manufacturer***	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber ***distributor***	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart ***product category***	Geräte und Apparate mit Trinkwasseranschluss: Geräte für den häuslichen Gebrauch (0605)
Produktbezeichnung ***product description***	Geräte für den häuslichen Gebrauch
Modell ***model***	Regudrain
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: DE23P8YE 001 vom 09.11.2023 (LGW) Baumusterprüfung: 57214410-01 vom 23.05.2016 (LGW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 540-VP (01.08.2010) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (23.08.2024) DVGW W 270 (01.11.2007)

Das Produkt ist zum unmittelbaren Anschluss an die Trinkwasser-Installation geeignet. Die Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen durch Rückfließen entsprechend der DIN EN 1717 werden erfüllt.

Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	23.05.2028 / 25-0132-WNV

70028-04-A-DE

14.02.2025 Le A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
Regudrain - Uno (420 70 04)	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB)	Einstrang-Ausführung
Regudrain - Duo (420 70 05)	Art der Absicherung: freier Auslauf (Typ AB)	Zweistrang-Ausführung

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussdurchmesser: DN 5
Die gemäß DIN EN 1717 geforderte Sicherungseinrichtung ist integraler Bestandteil des geprüften Bauteiles.
Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe bis zum Sicherungspunkt ist nachgewiesen.
Diese DVGW-Prüfbescheinigung trifft keine Aussagen bzgl. der über die Anschlusssicherheit hinausgehenden Produkteigenschaften.